



10175  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0030-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

09 лютого 2022 р. до 08 лютого 2026 р.

Сертифікат

видано

Сертифікат выдан /

Certificate is issued on

ПП «ДСС ГРУП»,  
21009, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, 34, оф. 211, код ЄДРПОУ 35997299.  
Доручення виробника від 11.03.2019 № б/н

Продукція

Продукция / Production

Вогнегасні пристрої типу FIPRON STICKERS  
з мікрокапсульованою газовою вогнегасною речовиною.  
Серія: FIPRON STICKERS P, 15, 25, 45, 60,  
для протипожежного захисту електроустановок

3813

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», із зміною №1, пп. 5.14, 8.1.13;  
ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 «Стационарні» системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння.  
Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивованою  
мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Проектування, монтування та експлуатування»  
пп. 5.3,5.4;

Відповідає  
вимогам

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Характеристики продукції відповідно до технічного опису виробника щодо:

- номінальної температури спрацювання, °С;
- вогнегасної ефективності гасіння модельних вогнищ класів А, В (відповідно до ДСТУ EN 2);
- захищеного об'єму (кожної модифікації типу виробу)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/  
Producer

Фірма «FIPRON, Inc» (США),  
7<sup>th</sup> Street, Suite 620, Austin, Texas 78701, USA

Місце

виробництва

Место производства /  
Place of production

Фірма «FPN Yangin Koruma Sistemleri ve Uretim A.S.» (Турція),  
Cayir yolu Cd. Ayplaza №2/1 34752 Atasehir/ Istanbul/TURKIYE

Сертифікат  
видано органом  
сертифікації

Сертифікат выдан органом  
сертификации /

Certificate is issued by the  
certification body

Додаткова  
інформація

Дополнительная  
информация/Additional  
information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно з 09.02.2022 до 08.02.2026.

Проектування, монтування та експлуатація вогнегасних пристроїв типу FIPRON STICKERS з  
мікрокапсульованою газовою вогнегасною речовиною здійснюється згідно з інструкцією.  
Здійснюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції протягом терміну дії  
сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании /

On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 07.02.2020 № 02/НЛПБ-20 випробувальної  
лабораторії ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки» (атестат акредитації від  
05.06.2013 № 2Н278 дійсний до 19.07.2023).  
Рішення № 005/22 від 09.02.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)