

Схема подключения извещателей СПД-3 к ППКП (N извещателей на один ВУОС)

ППКП - прибор приемо-контрольный пожарный
ВУОС - внешнее устройство оптической сигнализации
Б100 - База Б100
(VD1 - VDN) - диод 1N418
Rвуос -- резистор номиналом (0,27-2)кОм
Номиналы резисторов Rорп и Rок подбираются согласно паспорта на ППКП

